

PRILOHA C. 1C – PODMIENKY POZARUCNEHO SERVISU DO UPLYNUTIA 60.000MTH

Palivo: zemný plyn					
	každých	každých	každých	každých	každých
Interval prevádzkových hodín	1 500	3 000	7 500	12 000	24 000
Doba odstávky	6	12	6	120	288
Servisný interval	<b>P1</b>	<b>P2</b>	<b>P3</b>	<b>HO</b>	<b>TO</b>
<b>Plynový motor</b>					
Kontrola tesnosti	X				
Kontrola dotiahnutia spojov	X				
Výmena oleja/analýza oleja	X				
Výmena olejových filtrov	X				
Zápis prevádzkových údajov	X				
Kontrola štartovacej procedúry	X				
Kontrola sacieho tlaku	X				
Kontrola vôle ventilov	X				
Kontrola predstihu zapalovania	X				
Kontrola chladiaceho roztoku/ kontrola tlaku	X				
Meranie tlaku v skrini motora	X				
Meranie tlaku výfuku	X				
Kontrola nastavenia bohatosti zmesi a emisií	X				
Kontrola / Nastavenie zapalovacích sviečok	X				
Výmena zapalovacích sviečok		X			
Kontrola kompresných tlakov		X			
Kontrola / Nastavenie škrtiacej klapky		X			
Kontrola / Výmena vložky plynového filtra		X			
Kontrola / Výmena vložky vzduchového filtra		X			
Kontrola / Čistenie snímača otáčok		X			
Kontrola koncentrácie chladiacej kvapaliny		X			
Kontrola / Výmena olejového odlučovača		X			
Kontrola / Čistenie turbodúchadla			X		
Výmena chladiacej kvapaliny				X	
Repasácia/výmena turbodúchadla				X	
Repasácia/Výmena hlavy valcov				X	
Kontrola / Kalibrácia čídel				X	
Meranie axiálnej vôle kľukového hriadeľa					X
Výmena vložiek valcov					X
Meranie/Výmena ojnicných ložísk					X
Výmena piestnych krúžkov					X
Výmena piestov					X
<b>Ostatné časti KGJ</b>					
Kontrola stavu štartovacej batérie		X			
Kontrola/Odvzdušnenie okruhu vody		X			
Kontrola/Dotiahovanie káblových spojov			X		
Kontrola / Čistenie spalínového výmenníku				X	
Kontrola / Čistenie okruhu vody a výmenníkov					X
Kontrola / Výmena štartovacej batérie					X